



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

Забайкальское управление

ул. Тимирязева, 27 А, Чита, 672038  
Телефон: (3022) 99-56-01, Факс (3022) 35-29-17  
E-mail: zab@gosnadzor.ru, <http://zab.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 24721715, ОГРН 1027501164833  
ИНН/КПП 7536010966/753601001

25.11.2019 № 0487 / 01-07

На № 74Н от 28.08.2019

О перерегистрации электролаборатории

ООО «Эверест»

672003, г. Чита, ул. Тракторная, 33, стр.6, пом.1

Fort243@yandex.ru

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории ООО «Эверест»  
рег. N - РТН 185 от 05.02.2014 г.

Забайкальское управление Ростехнадзора, рассмотрев заявление ООО «Эверест» (вх. № 13849 от 28.10.2019г.) сообщает, что электролаборатория ООО «Эверест», ИНН 7536132570, перерегистрирована в Забайкальском управлении Ростехнадзора.


Перечень заявленных видов испытаний и измерений согласно приложения к вышеуказанному заявлению ООО «Эверест» прилагается.

Срок очередной перерегистрации: ноябрь 2022 года.

Приложение: копия заявления ООО «Эверест» на 2 л. в 1 экз.

Руководитель

И.Л. Сарин



Общество с ограниченной ответственностью  
672003, г. Чита, ул. Тракторная, 33 стр. 6  
Тел: +79144727652

Руководителю  
Забайкальского управления  
Федеральной службы по  
экологическому,  
технологическому и атомному  
надзору  
Сарину И.Л.

*Заявитель П.В.*  
*С.С. Урванцев*  
*28.10.2019*

Дата 25 октября 2019 года  
исх. № 74Н  
на №

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Заявитель ИЛ ООО «Эверест» просит перерегистрировать электролабораторию:  
РПН №185 от 05 февраля 2014 г. уведомление: №556/01-07. Свидетельство СРО:  
№0480-2013-7536132570-С-132 от 22.02.2013г., с выдачей свидетельства о регистрации  
и перечнем разрешенных видов испытаний.

Реквизиты: ИНН 7536132570, КПП 753601001, БИК 045004719, К/С 3010181045004000071  
Счет: 40702810405400001425 ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО)

Почтовый адрес заявителя: 672014, Забайкальский край, Чита г, Тракторная ул, дом № 33,  
строение 6, помещение 1

Приложение: комплект документов.

Руководитель ООО «Эверест»



Подпись

А.С.Гераськов

Исп. Колобков П.А.  
Тел.+79245703333  
Fort243@yandex.ru

ЗАДАЧА ВЪЕЗДА  
РОСТОВАНА ЗВОРА  
28 ОКТ 2019

ВХ.М 13849  
Ф:(8-3022)99-56-12/35-29-17  
ZAB@GOSMIZO.RU

ИЛ ООО «Эверест»

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений

Виды испытаний:

Испытания сопротивления металлической связи, испытания сопротивления изоляции, испытания заземляющего устройства, испытания сопротивления петли «фаза-нуль», проверка автоматических выключателей и УЗО, испытания повышенным напряжением вторичных цепей и аппаратов, испытания устройств молниезащиты, испытание устройств защитного отключения, испытание средств защиты, оценка качества выполненных электромонтажных работ, проверка фазировка жил кабеля, высоковольтные испытания, проверка распределения тока по одножильным проводам, измерения показателей качества электрической энергии, проверка устройств резервного питания (АВР) ИСПЫТАНИЯ ВЕНТИЛЬНЫХ РАЗРЯДНИКОВ, ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ (ОПН) И УЗИП (ОПН)

Начальник ИЛ ООО «Эверест»

Колобков П.А.

