



РОССЕТИ
СИБИРЬ

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СИБИРИ» - «ЧИТАЭНЕРГО»

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Служба метрологии и ККЭЭ
Аттестат аккредитации на право проведения поверочных работ
зарегистрирован в Реестре под № 1575 от 28.06.2013 г.
Шифр поверительного клейма: «ВФС»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 255



MCIU
18008069515

Действительно до « 19 » февраля 2021 г.

Средство измерений: Измеритель сопротивления петли фаза-ноль,
тип, модификация средств измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

Фаза—фаза ИФН-300 Госреестр № 57456-14

заводской (серийный) номер : 3246.19

в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует

поверено: в соответствии с описанием типа

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ИФН-300 ГРСИ 31275-11, раздел 9

наименование или обозначение документа, на основании которого была выведена поверка

с применением эталонов: катушка электрического сопротивления
R321 № 084338, магазин сопротивлений P4831 № 12874 КТ 0,02

калибратор Н4-11 № 13807 КТ 0,2

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер, класс или погрешность эталонов примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха
20,1° С; относительная влажность воздуха 41,9 %; атмосферное давление 700 мм рт. ст.;

напряжения питающей сети 220,9 В

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической)

не нужно зачеркнуть

поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки



Начальник лаборатории

Подпись руководителя метрологической лаборатории или другого уполномоченного лица

Викулова Ольга Валерьевна

Викулова Ольга Валерьевна

Фамилия, имя и отчество

Поверитель

Викулова Ольга Валерьевна

Викулова Ольга Валерьевна

Фамилия, имя и отчество

Дата поверки « 20 » февраля 2020 г.